





**Томский филиал ОАО «ТГК-11»  
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44

Кировский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14

Советский р-н:

28-20-41, 28-20-47

факс: 28-21-42

Октябрьский р-н:

28-20-19, 28-21-14

Ленинский р-н:

28-20-42, 28-20-54

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«24» 06

2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

*инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,**  
**инженер-теплотехник С.А. Фудобин.**

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0** ккал/м<sup>2</sup> системы отопления **6.0** кгс/см<sup>2</sup>, системы ГВС **10.0** кгс/см<sup>2</sup> calorиферов **нет** по адресу **ул. Иркутский тракт, 42.**

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания «ТДСК».**

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**

Тепловой пункт **ул. Иркутский тракт, 42, 1 у.у.**

(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор № **ТГК11/53.**

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый (2 шт.)**

(количество ступеней, секций)

Calориферы **нет**

(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт закр., ВВП

**Результаты испытаний**

Объект	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Теплотрасса	<b>НЕТ</b>		<b>НЕТ</b>			
Тепловой пункт	<b>10.0</b>		<b>10</b>		<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>		<b>5</b>		<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>		<b>10</b>		<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	<b>10.0</b>		<b>5</b>		<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Calориферы	<b>НЕТ</b>		<b>НЕТ</b>		<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

**Заключение: система отопления, линия ГВС, узлы управления, водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11

*(подпись)*

**инженер Перминова Е.А.**

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации

*(подпись)*

**инженер-теплотехник С.А. Фудобин.**

(должность, Фамилия И.О.)