

Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2013 году.
 № 1/2013-1190


Адрес объекта: Иркутский тракт ул. 26 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения имеется

_____  _____ **Ечина Н. В.**
(должность) (подпись) (расшифровка)


Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулирована _____ **Сергиевская И. С.**
(должность) (подпись) (расшифровка)


Предоплата (по условиям договора) Нет

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)


Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - РЗ98


Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС  **ТК**  **Абонент**
(подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС  
(подпись) (подпись)



Промывка систем ГВС  
(подпись) (подпись)



Установка и опломбирование ограничительных устройств  
(подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей  
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС  
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов  
(подпись) (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе  
(подпись) (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС  
(подпись) (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале Генератор _____ **Сергиевская И. С.**
(должность) (подпись) (расшифровка)

руководитель группы руководитель группы _____ **Зубцова В.**
(Руководитель группы) (подпись) (расшифровка)

Абонент Жилсервис-Теплоэнергетик _____ **Ворошица С.И.**
(должность, ФИО) (подпись) (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции _____
 ТФ ОАО «ТГК-11» _____

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

факс: 28-21-42
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«07» 06 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 **инженер Перминова Е.А.**

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,
инженер-теплотехник Фудобин С.А.**

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ**, теплового пункта **10.0 кгс\см²**, системы отопления **6.0 кгс\см²**, системы ГВС **10.0 кгс\см²**, калориферов **нет**, по адресу **ул. Иркутский тракт, 26.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ОАО «ТГК-11»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839Б** до **узла учета**
Тепловой пункт **ул. Иркутский тракт, 26, 2 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор № **ТГК11\53.**
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый (2 шт.)**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узлы управления, водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11
(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации
(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)