

Пр. ул. Ленинский р-н 28-20-38, факс: 28-21-42
 ул. Октябрьский р-н 28-21-30, 28-20-23, 28-22-14
 ул. Район котельных 28-20-11, 28-20-17, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 28-21-11, 28-21-55
 Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
 Район котельных: 28-21-29

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

27.05.2015 г

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,*
инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ**, теплового пункта **10.0 кгс/см²**, системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, калориферов **нет**, по адресу **ул. Иркутский тракт, 26 (с арендаторами).**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ОАО «ТомскРТС»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839Б** до **узла учета**

Тепловой пункт **ул. Иркутский тракт, 26, 2 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор № **ТГК1153.**
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый (2 шт.)**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**


Результаты испытаний

Объект	Давление	в течение	мин.	падение давления (кгс/см ²)
Теплотрасса	НЕТ	НЕТ	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	10	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	5	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	10	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	5	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	НЕТ	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: система отопления, линия ГВС, узлы управления, водоподогреватели **присоединены.**


1. Данный акт **НЕ ЯВЛЯЕТСЯ** основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ
ОАО «ТомскРТС»


(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации


(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)