

Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2013 году.
 № 1/2013-1192

Адрес объекта: Иркутский тракт ул. 44 Жилой дом КПД № 14

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

Ечина Н. В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 *зарекомендована*

Сергиевская И.С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Сергиевская И. С.

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - *Л39*

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС
 (подпись)

Абонент
 (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

(подпись)

(подпись)

Промывка систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

(подпись)

(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

(подпись)

(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

не опрессовано
 (подпись)

(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

(подпись)

(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

(подпись)

(подпись)

инженер

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

руководитель группы 28.06.13

(Руководитель группы)

(подпись)

(расшифровка)

Абонент *Жилсервис - Беломошанский*

(должность, ФИО)

(подпись)

(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
 ТФ ОАО «ТГК-11»

Юрочкин С.В.

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54
факс: 28-21-42

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«*27*» *06* 2013г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК»**, ул. Елигаровых, 79/1,
инженер-теплотехник С.А. Фудобин.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см²** системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, calorиферов **нет** по адресу ул. Иркутский тракт, 44.

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания «ТДСК»**.

(диаметр, тип прокладок, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**

Тепловой пункт ул. Иркутский тракт, 44, 2 у.у.

(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбирован **100% 153.**

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый (2 шт.)**

(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**

(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт. **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Объект	Давление	В течение	Время	Результат	Падение давления (кгс/см ²)
Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10 мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5 мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10 мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5 мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узлы управления водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин
(должность, Фамилия И.О.)