



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н
Советский р-н

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н
Октябрьский р-н
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

27.05.2015 г

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79/1,*
инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ**, теплового пункта **10.0 кгс/см²**, системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, calorиферов **нет** по адресу: ул. 1-ая Рабочая, 2а (с арендаторами)

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ОАО «ТомскРТС»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839Б** до **узла учета**

Тепловой пункт **ул. 1-ая Рабочая, 2а, 1 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор № **ТГК11\53.**
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый**
(количество ступеней, секций)

Calориферы **нет**

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**
(тип)

Результаты испытаний

Объект	Давление	в течение	Давление	мин.	Давление	падение давления (кгс/см ²)
Теплотрасса	НЕТ		НЕТ		НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0		10		0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0		5		0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0		10		0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0		5		0.0	падение давления (кгс/см ²)
Calориферы	НЕТ		НЕТ		НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОАО «ТомскРТС»

Представитель УТИ
ОАО «ТомскРТС»

(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)