

f

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1200

Адрес объекта: Рабочая 1-я ул. 4 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения У-839Б-1928 от 24.08.2010

(должность) *Вас* (подпись) Ечина Н. В. (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулирована *И.Р. Сергиевская*
(должность) (подпись) Сергиевская И. С. (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 839Б

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС *ТД* Абонент *Вас*
(подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС *ТД* (подпись) (подпись)

Промывка систем ГВС *ТД* (подпись) (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств *ТД* (подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей *ТД* (подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС *ТД* (подпись) (подпись)

Опрессовка внутриквартирных тепловых сетей, тепловых вводов *ТД* (подпись) (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе *ТД. не использов* (подпись) (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС *ТД* (подпись) (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале *ТД* (подпись) (подпись)

Инженер (должность) *Сергиевская И.С.* (расшифровка)

руководитель группы (Руководитель группы) *И.Р.* (расшифровка)

Абонент Инженер-Теплотехник (должность, ФИО) *Вас* (подпись) *Рудобин С.И.* (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО «ТГК-11» *Ворошилов*

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54
факс: 28-21-42

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 06 » 06 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79\1,*
инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см²**, системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, калориферов **нет**, по адресу **ул. 1-ая Рабочая, 4.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ОАО «ТГК-11»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839Б** до **узла учета**
Тепловой пункт **ул. 1-ая Рабочая, 4, 1 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбирован № **ТГК11\53.**
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Объект	Давление	в течение	мин.	падение давления (кгс/см ²)
Теплотрасса	НЕТ	НЕТ	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	10	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	5	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	10	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	5	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	НЕТ	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)