ОАО "ТомскРТС"
СП «Тепловая инспекция и энергоадит»
Управление тепловой инспекции

г. Томск
Шевченко, 44
28-20-36, факс: 28-21-42

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69
Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-
Район котельных 28-21-29

АКТ НА СБРОС
теплофикационной воды

Мы, нижеподписавшиеся: 26.05.2015
дата

представитель Управления тепловой инспекции

инженер Перминова Е.А
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента ООО "Жилсервис "ТДСК", ул. Елизаровых, 79/1,

инженер -теплотехник Фудобин С.А.
(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления рассчитанный по формуле: V сброса=Q*V уд со*2,5.

№ дог.	Наименование объекта	Адрес объекта		Q, Гкал\час	V уд со	V сброса
4330	жилой дом	1-ая Рабочая	4	0,3564	19,5	17,37

В количестве: 17,37 $м^3$

Представитель ТИ _____ Перминова Е.А.
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель абонента _____ Фудобин С.А.
(подпись) (Ф.И.О.)