

+

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1254


Адрес объекта: Мичурина ул. 9 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской
домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения **имеется**

_____  _____ **Ечина Н. В.**
(должность) (подпись) (расшифровка)



Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулировано _____ **Сергиевская И. С.**
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) **Нет**



_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)



Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - Р39

| | | |
|--|---|---|
| | ТК | Абонент |
| Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС |  (подпись) |  (подпись) |



| | | |
|---|--|--|
| Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС |  (подпись) |  (подпись) |
|---|--|--|

| | | |
|---------------------|--|--|
| Промывка систем ГВС |  (подпись) |  (подпись) |
|---------------------|--|--|



| | | |
|--|--|--|
| Установка и опломбирование ограничительных устройств |  (подпись) |  (подпись) |
|--|--|--|



| | | |
|---|--|--|
| Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей |  (подпись) |  (подпись) |
|---|--|--|

| | | |
|----------------------------------|--|--|
| Опрессовка внутренних систем ГВС |  (подпись) |  (подпись) |
|----------------------------------|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов |  (подпись) |  (подпись) |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе |  (подпись) |  (подпись) |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Установка регуляторов температуры в системах ГВС |  (подпись) |  (подпись) |
|--|--|--|

| | | |
|--|--|--|
| Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале |  (подпись) |  (подпись) |
|--|--|--|

| |
|---|
| _____ <u>И.И.И.</u> _____ <u>25.06.13г.</u> _____ Сергиевская И. С. (Руководитель группы) (подпись) (расшифровка) |
|---|

| |
|--|
| Абонент <u>ИЖСЕРВИС - Теплообеспечение</u> _____ Ирина С.А. (должность, ФИО) (подпись) (расшифровка) |
|--|

Представитель Тепловой инспекции

ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

№ 322 



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

факс: 28-21-42
28-20-19, 28-21-14
28-20-42, 28-20-54

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«25» 06 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79А,**
инженер-теплотехник С.А. Фудобин

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см²** системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, caloriferов **нет** по адресу **ул. Мичурина, 9.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**
Тепловой пункт **ул. Мичурина, 9, 1 у.у.**

(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор **№ТГК11\53.**
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый «2шт»**
(количество ступеней, секций)

Caloriferы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**
Результаты испытаний


| | в течение | мин. | падение давления (кгс/см ²) |
|-------------------------------|------------|------------|---|
| Теплотрасса НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |
| Тепловой пункт 10.0 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| Система отопления 6.0 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| Водоподогреватель 10.0 | 10 | 0.0 | 0.0 |
| Система ГВС 10.0 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| Caloriferы НЕТ | НЕТ | НЕТ | НЕТ |

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11 
(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации 
(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин
(должность, Фамилия И.О.)