

7

Акт проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2013 году. № 1/2013-1193

Адрес объекта: Мичурина ул. 11 Жилой дом (бывш.КПД № 9) (адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК") номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

_____ (должность) _____ (подпись) Ечина Н. В. (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулировано _____ (подпись) Сергиевская И. С. (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - Р39

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Промывка систем ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	_____ (подпись)	_____ (подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	_____ (подпись)	_____ (подпись)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка)
руководит. Сиб. р-на 24.06.13 (Руководитель группы)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка)
Абонент _____ (должность, ФИО)	_____ (подпись)	_____ (расшифровка)
Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО «ТГК-11»	_____ (подпись)	_____ (расшифровка)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54
факс: 28-21-42

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«24» 06 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79\1,**
инженер-теплотехник С.А. Фудобин

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см²** системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, калориферов **нет** по адресу **ул. Мичурина, 11.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**

Тепловой пункт **ул. Мичурина, 11, 1 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбирователь №**ТГК11\53.**
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый «2шт»**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватели опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин
(должность, Фамилия И.О.)