

Акт
проверки систем теплоснабжения потребителей тепловой энергии в 2013 году.
№ 2/2013-1886


Адрес объекта: Ивана Черных ул. 1 Жилой дом КПД № 20


(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации

Акт разграничения от 23.05.2011

		Ечина Н. В.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>



Отсутствие задолженности <u>отсутствует</u>		Задерей И. Ф.
<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора) **Нет**

<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 939



Ревизия арматуры системы отопления

СТИ	Абонент
	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>

Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления, вентиляции

	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>

Выполнение предписаний ТФ ОАО «ТГК-11»

	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>

Опрессовка систем отопления

	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>



Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы отопления в подвале

	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>


Состояние теплового контура зданий

	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>

Наличие аттестованного в «Ростехнадзоре» персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию

	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>

Наличие акта проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2013 году

	
<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>


Иванов
(должность)

	Сергейков ЕА
<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

рун. гр. Оши. р-н 03.09.13г.
(Руководитель группы)

	Будев И. В.
<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Абонент Иванов
(должность, ФИО)

	Турбин С.А.
<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>

Представитель Службы тепловой инспекции ТФ ОАО «ТГК-11»

Ворошилин С.

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.