

7

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1244


Адрес объекта: **Ивана Черных ул. 3 Жилой дом КПД № 21**

(адрес объекта и название объекта)

Договор № **4330** Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения **имеется**

_____  _____ **Ечина Н. В.**
(должность) (подпись) (расшифровка)



Отсутствие задолженности 5.06.13 *зрещирикова* _____ *М. Загерай 4.9.*
(должность) (подпись) (расшифровка)
Сергиевская И. С.

Предоплата (по условиям договора) **Нет**

_____ (должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - Р39

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
---	---	---

Промывка систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
---------------------	---	---



Установка и опломбирование ограничительных устройств	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
--	---	---

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
---	---	---



Опрессовка внутренних систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
----------------------------------	---	---

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	<small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>
--	--------------------------	--------------------------

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<i>не пред-сд</i> <small>(подпись)</small>	<small>(подпись)</small>
--	---	--------------------------

Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
--	---	---

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
--	---	---

<i>инженер</i> _____ <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	<i>Сергеевская</i> _____ <small>(расшифровка)</small>
<i>Дир. гр. Окт. р-на</i> _____ 24.06.13 <small>(Руководитель группы)</small>	 <small>(подпись)</small>	<i>Зубов И.Р.</i> _____ <small>(расшифровка)</small>

Абонент <u><i>Инженер - Теплотехник</i></u> <small>(должность, ФИО)</small>	 <small>(подпись)</small>	<i>Фердин С.</i> _____ <small>(расшифровка)</small>
--	---	--

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО «ТГК-11» _____	
---	---

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

факс: 28-21-42
28-20-19, 28-21-14
28-20-42, 28-20-54

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«24» 06 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79\1,*
инженер-теплотехник С.А. Фудобин

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см²**, системы отопления **6.0 кгс/см²**, системы ГВС **10.0 кгс/см²**, калориферов **нет** по адресу **ул. Ив. Черных, 3.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**
Тепловой пункт, **ул. Ив. Черных, 3, 1 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор №ТГК11\53.
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый «2шт»**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**
Результаты испытаний


	РЕЗУЛЬТАТ	ТЕЧЕНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ	МИН.	РЕЗУЛЬТАТ	ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ (кгс/см ²)
Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11 
(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации 
(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин
(должность, Фамилия И.О.)