

+

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1245

Адрес объекта: **Ивана Черных ул. 5 Жилой дом КПД № 22**

(адрес объекта и название объекта)

Договор № **4330** Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения **имеется**

_____ (должность) *Иванов* _____ (подпись) _____ (расшифровка) **Ечина Н. В.**

Отсутствие задолженности 5.06.13 *зрещирикова* _____ (подпись) _____ (расшифровка) **Сергиевская И. С.**

Предоплата (по условиям договора) **Нет**

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)
 Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - *РЗ9*

	ТК	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
---	-----------------------------------	----------------------------------

Промывка систем ГВС	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
---------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Установка и опломбирование ограничительных устройств	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
--	-----------------------------------	----------------------------------

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
---	-----------------------------------	----------------------------------

Опрессовка внутренних систем ГВС	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	_____ (подпись)	_____ (подпись)
--	-----------------	-----------------

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
--	-----------------------------------	----------------------------------

Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
--	-----------------------------------	----------------------------------

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<u><i>Иванов</i></u> (подпись)	<u><i>Ечина</i></u> (подпись)
--	-----------------------------------	----------------------------------

Иванов _____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка) **Сергиевская И. С.**

Иванов _____ (должность, ФИО) _____ (подпись) _____ (расшифровка) **Ечина Н. В.**

Абонент *Иванов* _____ (должность, ФИО) _____ (подпись) _____ (расшифровка) **Ечина Н. В.**

Представитель Тепловой инспекции
 ТФ ОАО «ТГК-11» _____ (подпись) _____ (расшифровка) **Ечина Н. В.**

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54

факс: 28-21-42

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«27» 06 2013г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79\1,*
инженер-теплотехник С.А. Фудобин

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см²** системы отопления **6.0 кгс\см²**, системы ГВС **10.0 кгс\см²**, калориферов **нет** по адресу **ул. Ив. Черных, 5.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**
Тепловой пункт, ул. **Ив. Черных, 5, 1 у.у.**
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбиратор №ТГК11\53.
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый «2шт»**
(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**
(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Теплотрасса	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10.0	в течение	10	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	10.0	в течение	5	мин.	0.0	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	НЕТ	в течение	НЕТ	мин.	НЕТ	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11 
(подпись)

инженер Перминова Е.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации 
(подпись)

инженер-теплотехник С.А. Фудобин
(должность, Фамилия И.О.)