Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1239

Адрес объекта: Курганский пер. 8 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
		Ечина Н. В.

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулирована — Т. Задерей И. Д.

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
		Сергиевская И. С.

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 139

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	(подпись)	(подпись)
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	(подпись)	(подпись)
Промывка систем ГВС	(подпись)	(подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	(подпись)	(подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	(подпись)	(подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	(подпись)	(подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	(подпись)	(подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	(подпись)	(подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	(подпись)	(подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	(подпись)	(подпись)
Инженер (должность)	(подпись)	(расшифровка)
Рук. гр. Отд. ... 01.07.13 (Руководитель группы)	(подпись)	(расшифровка)
Абонент Инженер-Теплотехник (должность, ФИО)	(подпись)	Фудобин С.А. (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11» _____

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

к. 322

Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14 Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47 Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«28» 06 2013г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации *ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых,79\1, инженер-теплотехник С.А. Фудобин*

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см^2**,

системы отопления **6.0 кгс\см^2**, системы ГВС **10.0 кгс\см^2**, калориферов **нет**

по адресу **пер. Курганский, 8.**

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания «ТДСК»**

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**

Тепловой пункт **пер. Курганский, 8, 1 у.у.**

(адрес, количество узлов)

Элеватор **автоматический** Пломбиратор **№ТГК11\53.**

(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый**

(количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**

(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

Результаты испытаний

Теплотрасса	**НЕТ**	в течение	**НЕТ**	мин.	**НЕТ**	падение давления (кгс/см^2)
Тепловой пункт	**10.0**	в течение	**10**	мин.	**0.0**	падение давления (кгс/см^2)
Система отопления	**6.0**	в течение	**5**	мин.	**0.0**	падение давления (кгс/см^2)
Водоподогреватель	**10.0**	в течение	**10**	мин.	**0.0**	падение давления (кгс/см^2)
Система ГВС	**10.0**	в течение	**5**	мин.	**0.0**	падение давления (кгс/см^2)
Калориферы	**НЕТ**	в течение	**НЕТ**	мин.	**НЕТ**	падение давления (кгс/см^2)

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____ *инженер Перминова Е.А.*
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____ *инженер-теплотехник С.А. Фудобин*
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)