

+

**Акт**  
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
 тепловой энергии в 2013 году.  
 № 1/2013-1201

Адрес объекта: Энтузиастов ул. 45 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации

Акт разграничения имеется

\_\_\_\_\_ Ечина Н. В.  
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулирована \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка)

\_\_\_\_\_ Сергиевская И. С.  
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

\_\_\_\_\_ У-Н-32  
(должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - \_\_\_\_\_

	<b>ТС</b>	<b>Абонент</b>
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Промывка систем ГВС	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>
---------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Установка и опломбирование ограничительных устройств	— <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>
--	-------------------------------	---------------------------------------

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>
---	---------------------------------------	---------------------------------------

Опрессовка внутренних систем ГВС	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>
----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

Опрессовка внутриквартирных тепловых сетей, тепловых вводов	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
---	-------------------------------	-------------------------------

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
--	-------------------------------	-------------------------------

Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись)</small>
--	---------------------------------------	---------------------------------------

_____ <u>ИИ</u> <small>(должность) (подпись) (расшифровка)</small>	_____ <u>ИИ</u> <small>(подпись) (расшифровка)</small>
---	---

_____ <u>ИИ</u> <small>(Руководитель группы) (подпись) (расшифровка)</small>	_____ <u>ИИ</u> <small>(подпись) (расшифровка)</small>
---	---

Абонент <u>ИИ - Теплоэнергия</u> <small>(должность, ФИО)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись) (расшифровка)</small>	<u>ИИ</u> <small>(подпись) (расшифровка)</small>
---	---	---

Представитель Тепловой инспекции  
 ТФ ОАО «ТГК-11» \_\_\_\_\_

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»  
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44  
Кировский р-н:  
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42  
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:  
Октябрьский р-н:  
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
28-21-29

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 02 » 09 20 13 г.

Представитель Тепловых сетей ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_  
*инспектор Милославский А.В.*  
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации \_\_\_\_\_  
*ООО «Теплосеть-ТЭС»  
инспектор - механик Руденко С.А.*  
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта \_\_\_\_\_, системы отопления \_\_\_\_\_, водоподогревателя \_\_\_\_\_, калориферов \_\_\_\_\_ по адресу ул. Жукмасов 45

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт ул. Жукмасов 45, 301/1 (адрес, количество узлов)

Эlevator автомат Пломбиратор № \_\_\_\_\_ (№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления мембранная, смешанная

Водоподогреватель пластинчатый (количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_ (тип)

Схема подключения ГВС: договор зав, факт зав

**Результаты испытаний**

Теплотрасса \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0.00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0.00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0.00 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Калориферы \_\_\_\_\_ в течение \_\_\_\_\_ мин. \_\_\_\_\_ падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: исполнен пункт о водоподогревателе и калориферах  
испытание водогрейных

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения Департамента продаж энергии и мощности.

Представитель СТИ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность, Фамилия И.О.)  
СП ТИиЭ ТФ ОАО ТГК-11

Представитель организации \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (должность, Фамилия И.О.)



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»  
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»  
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44  
Кировский р-н:  
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42  
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:  
Октябрьский р-н:  
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
28-21-29

**АКТ  
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

« 02 » 09 20 13 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» \_\_\_\_\_  
**Инженер Жилинский А.В.**

(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента ООО «Милервис ТРСК»  
инженер-нефтегазовики Руденко С.А.

(Наименование организации, адрес)

40, Жезуистов 45

(должность, Фамилия Имя Отчество)

произвёл опломбирование (на тепловом узле управления):

1. закрытой запорной арматуры на с/о; 300х

Пломбиратор № 28.

В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

на  
(подпись)

Жилинский А.В.  
(Ф.И.О.)

Представитель абонента

Руденко С.А.  
(подпись)

Руденко С.А.  
(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован: