

34/14

**Акт**  
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
тепловой энергии в 2012 году.  
№ 1/2012-2318

Адрес объекта: Герасименко ул. 1/13 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

\_\_\_\_\_  
(должность) *Бельтюкова С. С.* (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности \_\_\_\_\_  
(должность) *Сергиевская И. С.* (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

\_\_\_\_\_  
(должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17.1.

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС \_\_\_\_\_  
(подпись) *ТС Абонент* (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Промывка систем ГВС \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе *не труб* \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале \_\_\_\_\_  
(подпись) \_\_\_\_\_ (подпись)

Илимер \_\_\_\_\_ Е.В. Мамонев \_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка)

руководитель группы \_\_\_\_\_ Зубов И.В. \_\_\_\_\_  
(Руководитель группы) (подпись) (расшифровка)

Абонент Илимер-Теплотехника \_\_\_\_\_ Зубов И.В. \_\_\_\_\_  
(должность, ФИО) (подпись) (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции  
ТФ ОАО «ТГК-11» \_\_\_\_\_

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«02» августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11  
**инженер Мамонов Е.В.**  
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК»**, ул. Елизаровых 79/1  
**инж. теплотехник Фудобин С.А.**  
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 3, системы отопления 3, водоподогревателя 3, калориферов - по адресу **ул. Герасименко 1/13 со всеми потребителями**

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **8В-17.1** до

Тепловой пункт **ул. Герасименко 1/13 3 у/у**  
(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический у/у** Пломбиратор № **32** ОАО ТКС  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **однотрубная, М-140,**

Водоподогреватель **1 ступенчатый, пластинчатый**  
(количество ступеней, секций)

Калориферы (тип)

Схема подключения ГВС: договор **закрытая**, факт **закрытая**

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: **Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС выдержаны в ж/д по ул. Герасименко 1/13**

- 1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
- 2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11 (подпись)

**инженер Мамонов Е.В.**  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации (подпись)  
06.08.12г.

**инж. теплотехник Фудобин С.А.**  
(должность, Фамилия И.О.)

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ  
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

«02» августа 2012 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_  
**инженер Мамонов Е.В.**  
(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента \_\_ **ООО «Жилсервис ТДСК»** \_\_\_\_\_  
**ул. Елизаровых 79/1**  
(Наименование организации, адрес)  
**инж. теплотехник Фудобин С.А.**  
(должность, Фамилия И.О.)

**Произведено опломбирование задвижек в закрытом положении на систему  
отопления, а так же задвижек на систему ГВС по Герасименко 1/13.**

**Пломбиратор № 32 ОАО ТКС**

В случае самовольного срыва пломб, абонент понесёт полную ответственность в соответствии с действующим договором на теплоснабжение.

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации

(подпись)

**инж. теплотехник Фудобин С.А.**

(должность, Фамилия И.О.)