

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«08» августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1**  
**инж. теплотехник Фудобин С.А.**

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 1,

системы отопления 1, водоподогревателя 1, калориферов -

по адресу ул. Высоцкого 6 – жилой дом со всеми потребителями

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса \_\_\_\_\_  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8Б-09.3 до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт \_\_\_\_\_ ул. Высоцкого 6 1 у/у \_\_\_\_\_  
(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматический у/у Пломбиратор № 32 ОАО ТКС \_\_\_\_\_  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления однотрубная, М-140,

Водоподогреватель 1 ступенчатый, пластинчатый  
(количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрытая, факт закрытая

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС выдержаны в ж/д по ул. Высоцкого 6

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации

(подпись)

**инж. теплотехник Фудобин С.А.**

(должность, Фамилия И.О.)

АКТ  
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
 тепловой энергии в 2012 году.  
 № 1/2012-2317

Адрес объекта: Высоцкого ул. 6 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 8Б-09.2-1662 от 29.07.2010

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности Сергиевская И. С.  
 (должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет  
 (должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8Б-09.3  
 (должность) (подпись) (расшифровка)

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

**ТС** **Абонент**  
Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Промывка систем ГВС

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Иванов И. С.  
 (должность)  
руководитель группы  
 (Руководитель группы)

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Абонент Жилсервис-Теплотехника Группы СА  
 (должность, ФИО)

Сергеев Сергей-Бельтюкова С. С.  
 (подпись) (подпись)

Представитель Тепловой инспекции  
 ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ  
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

«09» августа 2012 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента ООО «Жилсервис ТДСК» \_\_\_\_\_

**ул. Елизаровых 79/1**

(Наименование организации, адрес)

**инж. теплотехник Фудобин С.А.**


(должность, Фамилия И.О.)

**Произведено опломбирование задвижек в закрытом положении на систему  
отопления, а так же задвижек на систему ГВС по Высоцкого б.**

**Пломбиратор № 32 ОАО ТКС**

В случае самовольного срыва пломб, абонент понесёт полную ответственность в соответствии с действующим договором на теплоснабжение.

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11




(подпись)

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации



(подпись)

**инж. теплотехник Фудобин С.А.**

(должность, Фамилия И.О.)