AKT

проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2013 году. № 1/2013-1403

Адрес объекта: Иркутский тракт ул. 89 Жилой дом (подъезд № 1,2)

(адрес объекта и название объекта)

Договор №	1451 Непосредственное управле	ение Октябрьского района	(ООО "Жилсервис"ТДСК")
-----------	-------------------------------	--------------------------	------------------------

номер договора, наименование организации) Акт разграничения имеется Ечина Н. В. (должность) (подпись) (расшифровка) Отсутствие задолженности 5.06.13 Сергиевская И. С (должность) (подпись) (расшифровка) Предоплата (по условиям договора) Нет (должность) (подпись) (расшифровка) Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В -11 Абонент Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС (подпись) Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС (полишсь) Промывка систем ГВС Установка и опломбирование ограничительных устройств Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей Опрессовка внутренних систем ГВС u дпись) Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов (подпись) (подпись) Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе (подпись) (подпись Установка регуляторов температуры в системах ГВС Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале 25.0€ 131 (Руководитель группы) Unkengo - Vemorequia (должность, ФИО) Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



Томский филиал ОАО «ТГК-11» СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» Служба тепловой инспекции

Шевченко ул., 44

Кировский р-н: Советский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14 28-20-41, 28-20-47 Октябрьский р-н: Ленинский р-н: факс: 28-21-42 28-20-19, 28-21-14 28-20-42, 28-20-54

АКТ ГИЛРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«24» июня 2013 г.
Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11
инженер Мамонов Е.В.
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1 инж. теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)
составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ $T\Phi$ OAO «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы, теплового пункта,
системы отопления
по адресу Иркутский тр. 89 со всеми потребителями
Характеристика испытываемого объекта
Теплотрасса
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК _ 8B-11 до
Тепловой пункт Иркутский тр. 89 1 у/у (адрес, количество узлов) 1
Элеватор автоматический у/у Пломбиратор № 50 ТГК-11 (№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопленияоднотрубная, М-140,
Водоподогреватель
(количество ступеней, секций) Калориферы
(тип)
Схема подключения ГВС: договор закрытая_от ЦТП, факт закрытая_от ЦТП
Теплотрасса - в течение - мин падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см 2)
Система отопления <u>6</u> в течение <u>10</u> мин. <u>0</u> падение давления (кгс/см 2)
Водоподогреватель в течение мин падение давления (кгс/см²)
Γ ВС в течение10 мин0 падение давления (кгс/см 2)
Заключение: _Гидравлические испытания системы отопления, узла управления,
линии ГВС_выдержаны в ж/д по Иркутскому тр. 89
1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя. 2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11». Представитель ТИ ТФ ОАО ТГК-11
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)
Представитель организации инж. теплотехник Фудобин С.А. (должность, Фамилия И.О.)