

Акт
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
 тепловой энергии в 2013 году.
 № 1/2013-1205




Адрес объекта: Смоленский пер. 9 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1449 Непосредственное управление Советский район (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)




















Акт разграничения 2А-2.2-3223 от 30.05.2011

		
(должность)	(подпись)	(расшифровка)
Отсутствие задолженности <u>5.06.13 урегулирована</u>		
(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 2А-2

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Промывка систем ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водонагревателей	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	 (подпись)	 (подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 (подпись)	 (подпись)
<u>И.И. Мещеряков</u> (должность)	 (подпись)	<u>Сергей Иванович Кошкин</u> (расшифровка)
(Руководитель группы)	<u>И.И. Мещеряков</u> (подпись)	<u>И.И. Мещеряков</u> (расшифровка)
Абонент <u>И.И. Мещеряков - Теплоэнергетик</u> (должность, ФИО)	 (подпись)	<u>Рудомин С.А.</u> (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54

факс: 28-21-42

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«10» 07 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____

Имшенер Аудешов И.О.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО "Теплосервис ТЭСК" _____

Имшенер - теплоотемщик Дудорович С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта _____, системы отопления _____, системы ГВС _____, calorиферов _____ по адресу пер. Шоменский 9

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт пер. Шоменский 9
(адрес, количество узлов)

Эlevator автомат Пломбиратор № 65
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления смешанная

Водоподогреватель пластинчатый
(количество ступеней, секций)

Calorиферы нет

Схема подключения ГВС: договор _____, факт _____
(тип)

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Система ГВС 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Calorиферы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: Тепловой пункт, с 10, система ГВС гидравлические испытания выдержаны

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____
(подпись)

Представитель
организации _____
(подпись)

Имшенер И.О.
(должность, Фамилия И.О.)

Дудорович С.А.
(должность, Фамилия И.О.)