Т

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1204

Адрес объекта: Смоленский пер. 11 Жилой дом
(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1449 Непосредственное управление Советский район (ООО "Жилсервис"ТДСК")
номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 2А-2.2-3224 от 31.05.2011

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
		Ечина Н. В.

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулировано

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
		Задерей А.Ф.
		Сергиевская И. С.

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)	(подпись)	(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 2А-2.

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	(подпись)	(подпись)
~~Гидропневматическая~~ промывка тепловых сетей и сетей ГВС	(подпись)	(подпись)
Промывка систем ГВС	(подпись)	(подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	— (подпись)	(подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	(подпись)	(подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	(подпись)	(подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	— (подпись)	(подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	— (подпись)	(подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	(подпись)	(подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	(подпись)	(подпись)

(должность)	(подпись)	(расшифровка)
Инженер		Кузьмин П.О.

(Руководитель группы)	(подпись)	(расшифровка)
	11.10.07	

Абонент (должность, ФИО)	(подпись)	(расшифровка)
Инженер-Теплотехник		Кудрявцев С.А.

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11» _____

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции

Шевченко ул., 44 факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14 Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47 Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«10» 07 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 Инженер Кулешов К.О.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО „Жилсервис ТДСК" Инженер-теплотехник Рудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы —, теплового пункта 2, системы отопления 2, системы ГВС 2, калориферов —
по адресу пер. Смоленский 11, 2 УТУ

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса —
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК — до

Тепловой пункт пер. Смоленский 11, 2 УТУ
(адрес, количество узлов)

Элеватор автомат Пломбиратор № 65
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления смешанная

Водоподогреватель пластинчатый
(количество ступеней, секций)

Калориферы нет
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закр, факт закр

Результаты испытаний

Теплотрасса — в течение — мин. — падение давления (кгс/см^2)

Тепловой пункт 10 кгс/см^2 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см^2)

Система отопления 6 кгс/см^2 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см^2)

Система ГВС 10 кгс/см^2 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см^2)

Калориферы — в течение — мин. — падение давления (кгс/см^2)

Заключение: Тепловой пункт, с/о, система ГВС гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ ТФ ОАО ТГК-11 _____ Кулешов К.О.
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____ Рудобин С.А.
(подпись) (должность, Фамилия И.О.)