

7

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1207

Адрес объекта: Ново-Станционный пер. 26 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 6056 Непосредственное управление Ленинский район г.Томск

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 20.12.2012

[Подпись] Ечина Н. В.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулировано

[Подпись] Сергиевская И. С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - котельная ул. Водяная 80

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС
[Подпись]
(подпись)

Абонент
[Подпись]
(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Промывка систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
 РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
 ЛОКАЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ
 ОСИПОВ В. В.
 (Руководитель группы)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка)

Абонент *[Подпись]* - Теплоэнергетик

(должность, ФИО)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
 ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«14» июня 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

инженер С.П.Т. № 7 Салунов С.Н.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации

ООО "Милсервис ТЭС"
пр. Новостанционная д.6, теплотехник Рудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы —, теплового пункта 10,0 кв/см², системы отопления 6,0 кв/см², системы ГВС 10,0 кв/см², калориферов — по адресу пр. Новостанционная д.6

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса —

(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК — до —

Тепловой пункт пр. Новостанционная д.6, 2 уз/узел

(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматика

(№ элеватора, диаметр сопла)

Пломбиратор № 57

Система отопления буксирная

Водоподогреватель магнетитовый

(количество ступеней, секций)

Калориферы —

Схема подключения ГВС: договор закрыт

(тип)

факт закрыт

Результаты испытаний

Теплотрасса <u>—</u>	в течение <u>—</u> мин.	<u>—</u>	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт <u>10,0 кв/см²</u>	в течение <u>10</u> мин.	<u>00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления <u>6,0 кв/см²</u>	в течение <u>10</u> мин.	<u>00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС <u>10,0 кв/см²</u>	в течение <u>10</u> мин.	<u>00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы <u>—</u>	в течение <u>—</u> мин.	<u>—</u>	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: тепловой пункт, система отопления, система ГВС

гидравлические испытания выполнены с соблюдением гарантийных

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя. метро (№ 556)
Тепловая сеть, узел управления, система ГВС, система отопления смонтированы согласно проектной документации.

Представитель ТИ

ТФ ОАО ТГК-11

[Подпись]
(подпись)

инженер С.П.Т. № 7 Салунов С.Н.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

[Подпись]
(подпись)

теплотехник Рудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)