





















Акт
готовности тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС
потребителей тепловой энергии к включению ГВС на 2012-2013г.г.

Наименование абонента ООО, Жилищное 'ТРОСК', пер. Новостанционная 28

Объекты, подключенные к ответвлению от котельная ул. Прожаная 80

	УСО	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Промывка систем ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водонагревателей	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	 (подпись)	 (подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 (подпись)	 (подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 (подпись)	 (подпись)
Наличие технического паспорта		
Договор № <u>нет</u> <u>перезаключенное управление</u> специалист отдела договоров		

Абонент зам. директора Вешивцев Ю.И. тел. 63-43-21

Начальник отдела сбыта по теплоснабжению  В.А. Деревницкий

Н.о. главного инженера  Д.С. Палищенко