Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1208

Адрес объекта: Ново-Станционный пер. 28 Жилой дом
(адрес объекта и название объекта)

Договор № 6056 Непосредственное управление Ленинский район г.Томск
номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 20.12.2012

Ечина Н. В.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулировано
Сергиевская И. С.
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет
(должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - жилые дом ул. Водяных 28

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	(подпись)	(подпись)
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	(подпись)	(подпись)
Промывка систем ГВС	(подпись)	(подпись)
Установка и опломбирование ограничительных устройств	(подпись)	(подпись)
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	(подпись)	(подпись)
Опрессовка внутренних систем ГВС	(подпись)	(подпись)
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	(подпись)	(подпись)
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	(подпись)	(подпись)
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	(подпись)	(подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	(подпись)	(подпись)

инженер СО и ТС и Г — Сергеев С.Н.
(должность) (подпись) (расшифровка)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ЛОКАЛЬНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ ОСИПОВ В.В. ПОДПИСЬ — Осипов В.В.
(Руководитель группы) (подпись) (расшифровка)

Абонент Инженер-Теплотехник — Федотов С.А.
(должность, ФИО) (подпись) (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«14» июня 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 инженер СП. ТИ. Э" Сапунов С.Н.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО, Жилсервис ТЯСК теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы –, теплового пункта 10,0 кг/см², системы отопления 6,0 кг/см², системы ГВС 10,0 кг/см², калориферов –
по адресу пр. Новостанционный 28

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса –
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт пр. Новостанционный 28, 1 д/упр.
(адрес, количество узлов)

Элеватор автоматика Пломбиратор № 57
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления двухтрубная

Водоподогреватель пластинчатый
(количество ступеней, секций)

Калориферы –
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закр, факт закр

Результаты испытаний

Теплотрасса	–	в течение	–	мин.	–	падение давления (кгс/см²)
Тепловой пункт	10,0 кг/см²	в течение	10	мин.	0,0	падение давления (кгс/см²)
Система отопления	6,0 кг/см²	в течение	10	мин.	0,0	падение давления (кгс/см²)
Система ГВС	10,0 кг/см²	в течение	10	мин.	0,0	падение давления (кгс/см²)
Калориферы	–	в течение	–	мин.	–	падение давления (кгс/см²)

Заключение: тепловой пункт, система отопления, система ГВС гидравлические испытания выдержали, с замечаниями годен

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя. письмо (№ 556)
Тепловая сеть, узел управления ,система ГВС, система отопления смонтированы согласно проектной документации.

Представитель ТИ ТФ ОАО ТГК-11 _____ (подпись) — инженер СП. ТИ. Э" Сапунов С.Н. (должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____ (подпись) — теплотехник Фудобин С.А. (должность, Фамилия И.О.)