

Общество с ограниченной ответственностью
«Сетевая компания ТДСК»

Ивановского ул., д. 6в, г. Томск, 634040
тел./факс 633-771

АКТ
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС
потребителей тепловой энергии в 2013 году

Адрес объекта г. Томск пр. Мира 74/2

Акт разграничения от 1.06.2010

Начальник ПТО Вахит Вахитов Е. С.
(должность) (подпись) (расшифровка)

ТС

Абонент

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС Вахит Вахит
(подпись) (подпись)

Промывка систем ГВС Вахит Вахит
(подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей Вахит Вахит
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС Вахит Вахит
(подпись) (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе _____
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей Вахит Вахит
(подпись) (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС Вахит Вахит
(подпись) (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале Вахит Вахит
(подпись) (подпись)

Абонент Миллер-Теплотехник Групп С.А. Вахит 634318
(должность, ФИО) (подпись) (телефон)

Представитель
ООО «Сетевая компания ТДСК» Андрей Кочетков Александр О. В.
(должность, ФИО) (подпись) (телефон)