

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 22 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрельков _____
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В _____
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 2, по адресу пер. Урожайный 29

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК 631 К3 _____ до _____
Тепловой пункт пер. Урожайный 29 1у/у, _____
(адрес, количество узлов)
Эlevator отсутствует _____ Пломбирователь №26
(№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления М-140 смешанная _____
Водоподогреватель пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)
Калориферы нет _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)
Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: водоподогреватель, у/у, с/о гидравлические испытания выдержаны _____

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ _____ инженер Апрельков А.С., _____
ТФ ОАО ТГК-11 _____

Представитель _____ инженер теплотехник Фудобин С.А. _____
организации _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ ДЕН. Р-НА
Д.В.ШЕЛЕПЧЕВ

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2331

Адрес объекта: Урожайный пер. 29 Жилой дом КПД № 20

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1448 Непосредственное управление Ленинский район (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации

Акт разграничения от 06.06.2011

(должность) *Сергей* *Сергей* **Бельтюкова С. С.**
(подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности _____
(должность) *Ирина* *Ирина* **Сергиевская И. С.**
(подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) **Нет**

(должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 63125

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС _____
(подпись) **ТС** (подпись) **Абонент** *Сергей*
(подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС _____
(подпись) (подпись)

Промывка систем ГВС _____
(подпись) (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств _____
(подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей _____
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС _____
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов _____
(подпись) (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе _____
(подпись) (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС _____
(подпись) (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале _____
(подпись) (подпись)

(должность) *Ирина* **РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ** *Сергей* **ИНСПЕКТОР ДЕН. Р-НА** *Ирина*
23.08.2011 **И.В.ШЕЛЕПНЕВ** *Ирина*
(Руководитель группы) (подпись) (расшифровка)

Абонент Ирина - Теплоэнергетика _____
(должность, ФИО) (подпись) (расшифровка) *Ирина* **Ирина**
(подпись) (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
 ТФ ОАО «ТГК-11» _____

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.