

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 24 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрельков _____
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В _____
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 2, по адресу пер. Урожайный 30

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК 631 КЗ _____ до _____
Тепловой пункт пер. Урожайный 30 1 у/у, _____
(адрес, количество узлов)
Эlevator отсутствует Пломбирователь №26
(№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления М-140 смешанная
Водоподогреватель пластинчатый
(количество ступеней, секций)
Калориферы нет
(тип)
Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)
Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Закключение: водоподогреватель, у/у, с/о гидравлические испытания выдержаны _____

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ _____ инженер Апрельков А.С., _____
ТФ ОАО ТГК-11 _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ ТЕН. Р-НА
Д.В. ЖЕЛЕПНЕВ

Представитель _____ инженер теплотехник Фудобин С.А. _____
организации _____

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2332

Адрес объекта: Урожайный пер. 30 Жилой дом КПД № 21

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1448 Непосредственное управление Ленинский район (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 06.06.2011

С.С. Бельтюкова Бельтюкова С. С.
(подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности

И.С. Сергиевская Сергиевская И. С.
(подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК -

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС
[Подпись]
(подпись)

Абонент
[Подпись]
(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Промывка систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(расшифровка)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

И.С. Сергиевская
(должность)
 27.08.2011
(Руководитель группы)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
 ИНСПЕКТОРОВ ЛЕН. Р-НА
Д.В. ШЕЛЕЩЕВ

Абонент *Интсервис-Теплотехник*
(должность, ФИО)

Представитель Тепловой инспекции
 ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.