

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 22 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрелков _____
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 2, по адресу пер. Урожайный 31

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 631 К3 _____ до _____

Тепловой пункт пер. Урожайный 31 _____ 1 у/у,
(адрес, количество узлов)

Эlevator _____ отсутствует _____ Пломбиратор №26
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления М-140 смешанная _____

Водоподогреватель _____ пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____ нет _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ --- _____ в течение _____ -- _____ мин. _____ -- _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: водоподогреватель, у/у, с/о гидравлические испытания выдержаны _____

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____ инженер Апрелков А.С., _____

Представитель
организации _____ инженер теплотехник Фудобин С.А. _____



Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2333


Адрес объекта: Урожайный пер. 31 Жилой дом КПД № 22

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1448 Непосредственное управление Ленинский район (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 06.06.2011

 Бельтюкова С. С.
(подпись) (расшифровка)

(должность)



Отсутствие задолженности Сергиевская И. С.
(подпись) (расшифровка)

(должность)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 631/23

ТГ **Абонент**
 
(подпись) (подпись)

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

И. В. ШЕЛЕЦЕВ
(должность) РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ ДЕН. Р-НА
23.08.2012
(Руководитель группы)

Абонент ИЖИЛСЕРВИС - ТЕПЛОТРАНИК
(должность, ФИО)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.