

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 22 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрельков _____
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В _____
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 2, по адресу пер. Урожайный 32

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 631 К3 до _____

Тепловой пункт пер. Урожайный 32 1у/у, _____
(адрес, количество узлов)

Эlevator _____ отсутствует _____ Пломбиратор №26
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления М-140 смешанная

Водоподогреватель _____ пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____ нет _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____
Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: водоподогреватель, у/у, с/о гидравлические испытания выдержаны _____

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ _____ инженер Апрельков А.С., _____
ТФ ОАО ТГК-11 _____

Представитель _____ инженер теплотехник Фудобин С.А. _____
организации _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ Д.В. ПИЩИНЕВ
Д.В. ПИЩИНЕВ

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2334

Адрес объекта: Урожайный пер. 32 Жилой дом КПД № 23

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1448 Непосредственное управление Ленинский район (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации

Акт разграничения от 06.06.2011

_____ *С. С. Бельтюкова* _____ **Бельтюкова С. С.**
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности _____ *И. С. Сергиевская* _____ **Сергиевская И. С.**
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

_____ (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 631 и 3

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТК _____ **Абонент**
[Подпись] *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

_____ (подпись) _____ (подпись)

Промывка систем ГВС

[Подпись] *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

[Подпись] *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

[Подпись] *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

[Подпись] *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

_____ *[Подпись]* _____ *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

_____ *[Подпись]* _____ *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

[Подпись] *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

[Подпись] *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

И. С. Сергиевская
(должность)
23.08.2012
(Руководитель группы)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОР В ЛЕН. Р-НЕ
Д. В. БЕЛЕПНЕВ
[Подпись]
(подпись)

[Подпись] _____ *[Подпись]*
(подпись) (подпись)
[Подпись] _____ *[Подпись]*
(подпись) (подпись)
[Подпись] _____ *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Абонент Жилсервис-ТДСК
(должность, ФИО)

[Подпись] _____ *[Подпись]*
(подпись) (подпись)
[Подпись] _____ *[Подпись]*
(подпись) (подпись)

Представитель Тепловой инспекции
 ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.