

# Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

## АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 22 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_  
Инспектор А.С. Апрелков \_\_\_\_\_  
(должность, Фамилия И.О.)  
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В \_\_\_\_\_  
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 2, по адресу ул. Ленская 45/1

### Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса \_\_\_\_\_  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 631 К3 до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт ул. Ленская 45/1 1 у/у, \_\_\_\_\_  
(адрес, количество узлов)

Эlevator отсутствует Пломбиратор №26  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления М-140 смешанная

Водоподогреватель пластинчатый  
(количество ступеней, секций)

Калориферы нет  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор \_\_\_\_\_ закр. \_\_\_\_\_, факт \_\_\_\_\_ закр. \_\_\_\_\_  
Результаты испытаний

Теплотрасса --- в течение -- мин. -- падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 кгс/см<sup>2</sup> в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: водоподогреватель, у/у, с/о гидравлические испытания выдержаны

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ \_\_\_\_\_ инженер Апрелков А.С., \_\_\_\_\_  
ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_

Представитель \_\_\_\_\_ инженер теплотехник Фудобин С.А. \_\_\_\_\_  
организации \_\_\_\_\_

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
ИНСПЕКТОРОВ ДЕН. Р-НА  
Д.В.МЕЛЕПНЕВ

**Акт**  
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
тепловой энергии в 2012 году.  
№ 1/2012-2281

Адрес объекта: Ленская ул. 45/1 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской  
домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 631К/3-4331 от 01.12.2011

\_\_\_\_\_  
(должность) И.И. Сергеев - Бельтюкова С. С.  
(подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности на 21.08.12г урегулировано  
\_\_\_\_\_  
(должность) Сергиевская И. С.  
(подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

\_\_\_\_\_  
(должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 631 0-3

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС  
(подпись)

Абонент  
(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

\_\_\_\_\_  
(должность) И.И. Сергеев  
23.08.2012  
(Руководитель группы)

И.И. Сергеев  
РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
ИНСПЕКТОРОВ ДСН. Р-НА  
Д.В. ЖЕЛЕЗНОВ  
(подпись)

И.И. Сергеев  
(расшифровка)

Абонент ген.директора ООО "Жилсервис ТДСИ"  
(должность, ФИО)

И.И. Сергеев  
(подпись)

Васильев И.И.  
(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции  
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

наб 322 И.И. Сергеев