

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 22 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрелков
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 1, системы отопления 1, ГВС 1 по адресу ул. Ленская 47

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК 631 КЗ до _____
Тепловой пункт ул. Ленская 47 1 у/у, _____
(адрес, количество узлов)
Эlevator отсутствует Пломбиратор №26
(№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления М-140 смешанная
Водоподогреватель _____
(количество ступеней, секций)
Калориферы нет
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)
Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
ГВС 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: розлив ГВС, у/у, с/о гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____ инженер Апрелков А,С, _____

Представитель
организации _____ инженер теплотехник Фудобин С.А _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОР И.Н. Р-НА
Д.В. МЕДВЕДЕВ

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2282


Адрес объекта: Ленская ул. 47 Жилой дом КПД № 12


(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)



Акт разграничения 631К/3-4335 от 05.12.2011г.



_____  Бельтюкова С. С.
(должность) (подпись) (расшифровка)



Отсутствие задолженности нет 
(должность) (подпись) (расшифровка)



Предоплата (по условиям договора) Нет
(должность) (подпись) (расшифровка)



Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 631/к 3
(подпись) (расшифровка)



Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<u>ТС</u>  (подпись)	<u>Абонент</u>  (подпись)
--	--	---



Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 (подпись)	 (подпись)
---	--	--



Промывка систем ГВС	 (подпись)	 (подпись)
---------------------	--	--



Установка и опломбирование ограничительных устройств	 (подпись)	 (подпись)
--	--	--



Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	 (подпись)	 (подпись)
---	--	--

Опрессовка внутренних систем ГВС	 (подпись)	 (подпись)
----------------------------------	--	--

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	 (подпись)	 (подпись)
--	--	--

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	 (подпись)	 (подпись)
--	--	--

Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 (подпись)	 (подпись)
--	--	--

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 (подпись)	 (подпись)
--	--	--

_____ <u>Шмелев</u> (должность) (подпись) (расшифровка)	<u>РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ ИНСПЕКТОРОВ ЛЕН. Р-НА Д.В. ШМЕЛЕВ</u> (подпись) (расшифровка)
--	---

Абонент <u>ген. директора ООО "Жилсервис ТДСи"</u> (должность, ФИО)	 (подпись) (расшифровка)	<u>Вичев Ю.И.</u> (расшифровка)
--	--	------------------------------------

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

каб 322 Шмелев