

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 22 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрельков
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 1, системы отопления 1, ГВС 1 по адресу ул. Ленская 51

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК 631 К3 до _____
Тепловой пункт ул. Ленская 51 1у/у,
(адрес, количество узлов)
Эlevator отсутствует Пломбиратор №26
(№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления М-140 смешанная
Водоподогреватель нет
(количество ступеней, секций)
Калориферы нет
(тип)

Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____

Результаты испытаний

Теплотрасса --- в течение -- мин. -- падение давления (кгс/см²)
Тепловой пункт 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
Система отопления 6 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)
ГВС 10 кгс/см² в течение 10 мин. 0,0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: розлив ГВС, у/у, с/о гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____ инженер Апрельков А.С., _____

Представитель
организации _____ инженер теплотехник Фудобин С.А. _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОР ТИ ТФ ОАО ТГК-11 Р-НА
Д.С. ШЕЛЕПНЕВ

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2284

Адрес объекта: Ленская ул. 51 Жилой дом КПД № 11

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 631К/3-4334 от 05.12.2011г.

С.С. Бельтюкова **Бельтюкова С. С.**
(подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности *И.С. Сергиевская*
(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 631 К 3
(должность) (подпись) (расшифровка)

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ГВС **Абонент**
[подпись] *[подпись]*
(подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

(подпись) (подпись)

Промывка систем ГВС

(подпись) (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

(подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

(подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

(подпись) (подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

(подпись) (подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

(подпись) (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

(подпись) (подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

(подпись) (подпись)

И.И. Сергиевский
(должность)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ ДЕТЕР-НА
Д.В. СЕРГИЕВСКИЙ

23.08.2012
(Руководитель группы)

(подпись) (подпись)

Абонент *И.И. Сергиевский* **ООО "Жилсервис ТДСИ"**
(должность, ФИО)

(подпись) (подпись)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

(подпись) (подпись)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.