

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2287

2


Адрес объекта: Обручева ул. 12/В Жилой дом КПД №7

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской
домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 8В-18-1535 от 14.12.2010

 Бельтюкова С. С.
(подпись) (расшифровка)

(должность)

Отсутствие задолженности 03.08.2012 урегулировано

 Сергиевская И. С.
(подпись) (расшифровка)

(должность)

Предоплата (по условиям договора) Нет



(должность)

(подпись)



(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-18

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТК Абонент
 (подпись)  (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

 (подпись)  (подпись)

Промывка систем ГВС

 (подпись)  (подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

 (подпись)  (подпись)



Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

 (подпись)  (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

 (подпись)  (подпись)



Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

 (подпись)  (подпись)


Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

 (подпись)  (подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

 (подпись)  (подпись)


Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

 (подпись)  (подпись)


инженер
(должность)

 (подпись)  (подпись)


Ири З 06.09.12.
(Руководитель группы)

 (подпись) В.В. Мамонтов
(расшифровка)

Абонент зам. директора ООО "Жилсервис ТДСК"
(должность, ФИО)

 (подпись) Зуб И.В.
(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

 (подпись) Виньков Ю.И.
(расшифровка)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Ири З 06.09.12.

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«03» августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК»**, ул. Елизаровых 79/1

инж. теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 2,

системы отопления 2, водоподогревателя 2, caloriferов -

по адресу ул. Обручева 12В со всеми потребителями

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8В-18 до _____

Тепловой пункт ул. Обручева 12В 2 у/у _____
(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматический у/у Пломбиратор № 32 ОАО ТКС _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления однотрубная, М-140, _____

Водоподогреватель 1 ступенчатый, пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)

Caloriferы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрытая, факт закрытая

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС, ВВП выдержаны в ж/д по ул. Обручева 12В

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАС «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____
(подпись)

инженер Мамонов Е.В. _____
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____
(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А. _____
(должность, Фамилия И.О.)

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

«03» августа 2012 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
инженер Мамонов Е.В.
(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента ООО «Жилсервис ТДСК» _____
ул. Елизаровых 79/1
(Наименование организации, адрес)
инж. теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)

**Произведено опломбирование задвижек в закрытом положении на систему
отопления, а так же задвижек на систему ГВС по ул. Обручева 12В.**

Пломбиратор № 32 ОАО ТКС

В случае самовольного срыва пломб, абонент понесёт полную ответственность в соответствии с действующим договором на теплоснабжение.

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____

(подпись)

инженер Мамонов Е.В. _____

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____

(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А. _____

(должность, Фамилия И.О.)