

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

« 24 » августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
Инспектор А.С. Апрельков _____
(должность, Фамилия И.О.)
и представитель организации инженер теплотехник Фудобин С.А. ул.Ивановского 6 В _____
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта __1____, системы отопления __1____, водоподогревателя __2____, по адресу _____ пер. Урожайный 27/Б _____

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК _631 К3 _____ до _____
Тепловой пункт __пер. Урожайный 27/Б__ __1у/у, _____
(адрес, количество узлов)
Эlevator _____ отсутствует _____ Пломбирователь №26 _____
(№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления __М-140 смешанная_____
Водоподогреватель _____ пластинчатый _____
(количество ступеней, секций)
Калориферы _____ нет _____
(тип)
Схема подключения ГВС: договор _____ закр. _____, факт _____ закр. _____

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)
Тепловой пункт __10 кгс/см²__ в течение __10__ мин. __0,0__ падение давления (кгс/см²)
Система отопления __6 кгс/см²__ в течение __10__ мин. __0,0__ падение давления (кгс/см²)
Водоподогреватель __10 кгс/см²__ в течение __10__ мин. __0,0__ падение давления (кгс/см²)

Заключение: водоподогреватель, у/у, с/о гидравлические испытания выдержаны _____

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____ инженер Апрельков А.С., _____
Представитель
организации _____ инженер теплотехник Фудобин С.А. _____

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРА ДЕН. Р-НА
Д.В. ЖЕЛЕЗНОВ

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2266

Адрес объекта: Урожайный пер. 27/Б Жилой дом КПД №28

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской
домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011г.

(должность)

С.С. Бельтюкова
(подпись)

Бельтюкова С. С.

(расшифровка)

Отсутствие задолженности

на 01.08.12г. отсутствует

(должность)

(подпись)

Сергиевская И. С.

(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК -

03113

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС

Абонент

(подпись)

(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

(подпись)

(подпись)

Промывка систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

(подпись)

(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

(подпись)

(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

(подпись)

(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

(подпись)

(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

(подпись)

(подпись)

инженер
(должность)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ ДЕН. Р-НА

27.08.2012

(Руководитель группы)

Д.В.ШЕЛЕННЕВ

(подпись)

(расшифровка)

Абонент *зам. директора ООО "Жилсервис ТАСИ"*
(должность, ФИО)

(подпись)

(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Васильев И.И.
(расшифровка)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

лист 322 Шеленнев