Акт
проверки систем теплопотребления потребителей тепловой энергии в 2012 году.
№ 2/2012-3771

Адрес объекта: Урожайный пер. 27/Б Жилой дом КПД №28

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

Бельтюкова С. С.

(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности 05.09.12 урегулировано

Сергиевская И. С.

(должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК -

	ТС	Абонент
Ревизия арматуры системы отопления	(подпись)	(подпись)
Гидропневматическая промывка внутренних систем отопления, вентиляции	(подпись)	(подпись)
Выполнение предписаний ТФ ОАО «ТГК-11»	(подпись)	(подпись)
Опрессовка систем отопления	(подпись)	(подпись)
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы отопления в подвале	(подпись)	(подпись)
Состояние теплового контура зданий	(подпись)	(подпись)
Наличие аттестованного в «Ростехнадзоре» персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию	(подпись)	(подпись)
Наличие акта проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2012 году	(подпись)	(подпись)

инженер

(должность) (подпись) Анпемков И. С. (расшифровка)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНСПЕКТОРОВ ЛЕН. Р-НА
Д.В.ШЕЛЕПНЕВ

06.09.2012

(Руководитель группы) (подпись) (расшифровка)

Абонент зам. директора ООО "Жилсервис ТДСК" (должность, ФИО) (подпись) Вшивцев Ю. И. (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

каб 322