

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2322

Адрес объекта: Иркутский тракт ул. 194/В Жилой дом с магазином

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения заявление № 2734 от 09.04.2012г.

_____ *С.С. Бельтюкова* **Бельтюкова С. С.**
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности _____ *И.С. Сергиевская*
(должность) (подпись) (расшифровка)
Сергиевская И. С.

Предоплата (по условиям договора) Нет

_____ (должность) (подпись) (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 85-09.2.

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| ТС | Абонент |
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Промывка систем ГВС

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Установка и опломбирование ограничительных устройств

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Опрессовка внутренних систем ГВС

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

| | |
|--------------------------|--------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>[Подпись]</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(подпись)</small> |

_____ *И.И. Мещеряков*
(должность)
 рук. гр. Ок. р-на 09.09.12г.
(Руководитель группы)

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>В.В. Чумаков</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(расшифровка)</small> |
| <i>[Подпись]</i> | <i>Зав. А.В.</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(расшифровка)</small> |

Абонент *Иммерсер-Теплотехник* *Рудобин С.А.*
(должность, ФИО)

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| <i>[Подпись]</i> | <i>Рудобин С.А.</i> |
| <small>(подпись)</small> | <small>(расшифровка)</small> |

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

«09» августа 2012 г.


Я, нижеподписавшийся, представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 _____
инженер Мамонов Е.В.
(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента __ **ООО «Жилсервис ТДСК»** _____
ул. Елизаровых 79/1
(Наименование организации, адрес)
инж. теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)

**Произведено опломбирование задвижек в закрытом положении на систему
отопления, а так же задвижек на систему ГВС по Иркутскому тр. 194 В.
Пломбиратор № 32 ОАО ТКС**


В случае самовольного срыва пломб, абонент понесёт полную ответственность в соответствии с действующим договором на теплоснабжение.

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11


(подпись)

инженер Мамонов Е.В.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации


(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)

Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39
28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«09» августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1
инж. теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 1,

системы отопления 1, водоподогревателя 1, калориферов -

по адресу Иркутский тр. 194 В – жилой дом со всеми потребителями

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8Б-09.3 до _____

Тепловой пункт Иркутский тр. 194 В 1 у/у
(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматический у/у Пломбиратор № 32 ОАО ТКС
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления однотрубная, М-140,

Водоподогреватель 1 ступенчатый, пластинчатый
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрытая, факт закрытая

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС выдержаны в ж/д по Иркутскому тр. 194 В

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации

(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А.

(должность, Фамилия И.О.)