

АКТ

проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей тепловой энергии в 2013 году.

№ 1/2013-1180

Адрес объекта: Герасименко ул. 1/16 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

Игорь Ечина Н. В. (должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулирована М. Вадеев В.Р. Сергиевская И. С. (должность) (подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17.1. (должность) (подпись) (расшифровка)

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

Промывка систем ГВС

Установка и опломбирование ограничительных устройств

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

Опрессовка внутренних систем ГВС

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе


Установка регуляторов температуры в системах ГВС

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

инженер (должность) 02.07.13г. (Руководитель группы) (подпись) (расшифровка) Зыков В.В. (подпись) (расшифровка) Абонент (подпись) (расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

факс: 28-21-42
28-20-19, 28-21-14
28-20-42, 28-20-54

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«27» июня 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1
инж. теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 1, caloriferов - по адресу ул. Герасименко 1/16 со всеми потребителями

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8В-17.1 до _____

Тепловой пункт _____ ул. Герасименко 1/16 1 у/у _____
(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматический у/у Пломбиратор № 50 ТГК 11
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления однотрубная, М-140,

Водоподогреватель 1 ступенчатый, пластинчатый
(количество ступеней, секций)

Caloriferы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрытая, факт закрытая

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС выдержаны в ж/д по ул. Герасименко 1/16

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____
(подпись)

инженер Мамонов Е.В. _____
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____
(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А. _____
(должность, Фамилия И.О.)

02.04.13г.