

Акт  
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
тепловой энергии в 2012 году.  
№ 1/2012-2271

2


Адрес объекта: Герасименко ул. 3/8 Жилой дом №10

(адрес объекта и название объекта)


Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской  
домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 13.05.2011г.

 **Бельтюкова С. С.**  
(подпись) (расшифровка)



Отсутствие задолженности

 **Сергиевская И. С.**  
(подпись) (расшифровка)



Предоплата (по условиям договора) **Нет**

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 8В-17-1

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

**ТС**  **Абонент**   
(подпись) (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

   
(подпись) (подпись)



Промывка систем ГВС

   
(подпись) (подпись)



Установка и опломбирование ограничительных устройств

   
(подпись) (подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

   
(подпись) (подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

   
(подпись) (подпись)



Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

   
(подпись) (подпись)



Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

   
(подпись) (подпись)


Установка регуляторов температуры в системах ГВС


   
(подпись) (подпись)


Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

   
(подпись) (подпись)

инженер  
(должность)

 **Е.В. Маломов**,  
(подпись) (расшифровка)


 **06.08.12г.**  
(Руководитель группы)

 **Вялков Ю.И.**  
(подпись) (расшифровка)

Абонент г.м. директор ООО Жилсервис ТДСи  
(должность, ФИО)

Представитель Тепловой инспекции  
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

аб 322 

# Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

## АКТ ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«03» августа 2012 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1  
**инж. теплотехник Фудобин С.А.**

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 2,

системы отопления 2, водоподогревателя 2, калориферов -

по адресу ул. Герасименко 3/8 со всеми потребителями

### Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса \_\_\_\_\_  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8В-17.1 до \_\_\_\_\_

Тепловой пункт ул. Герасименко 3/8 2 у/у  
(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматический у/у Пломбиратор № 32 ОАО ТКС  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления однотрубная, М-140,

Водоподогреватель 1 ступенчатый, пластинчатый  
(количество ступеней, секций)

Калориферы \_\_\_\_\_  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрытая, факт закрытая

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см<sup>2</sup>)

Заключение: Гидравлические испытания системы отопления, узла управления линии ГВС, ВВП выдержаны в ж/д по ул. Герасименко 3/8

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАС «ТГК-11».

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации

(подпись)

**инж. теплотехник Фудобин С.А.**

(должность, Фамилия И.О.)



Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловая инспекция

г. Томск  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23, 28-21-39  
28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
Ленинский р-н: 28-20-36, 28-21-31

**АКТ  
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

«03» августа 2012 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 \_\_\_\_\_  
**инженер Мамонов Е.В.**  
(должность, Фамилия И.О.)

в присутствии представителя абонента ООО «Жилсервис ТДСК» \_\_\_\_\_  
**ул. Елизаровых 79/1**  
(Наименование организации, адрес)  
**инж. теплотехник Фудобин С.А.**  
(должность, Фамилия И.О.)

**Произведено опломбирование задвижек в закрытом положении на систему  
отопления, а так же задвижек на систему ГВС по Герасименко 3/8.**

**Пломбиратор № 32 ОАО ТКС**

В случае самовольного срыва пломб, абонент понесёт полную ответственность в соответствии с действующим договором на теплоснабжение.

Представитель ТИ  
ТФ ОАО ТГК-11

(подпись)

**инженер Мамонов Е.В.**

(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации

(подпись)

**инж. теплотехник Фудобин С.А.**

(должность, Фамилия И.О.)