



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н:
Ленинский р-н:

факс: 28-21-42
28-20-19, 28-21-14
28-20-42, 28-20-54

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«01» июля 2013 г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11
инженер Мамонов Е.В.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых 79/1
инж. теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 2, системы отопления 2, водоподогревателя 2, калориферов - по адресу ул. Герасименко 3/8 со всеми потребителями

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК 8В-17.1 до _____

Тепловой пункт _____ ул. Герасименко 3/8 2 у/у _____
(адрес, количество узлов)

Эlevator автоматический у/у Пломбиратор № 50 ТГК 11
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления однотрубная, М-140,

Водоподогреватель 1 ступенчатый, пластинчатый
(количество ступеней, секций)

Калориферы _____
(тип)

Схема подключения ГВС: договор закрытая, факт закрытая

Теплотрасса 16 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

ГВС 10 в течение 10 мин. 0 падение давления (кгс/см²)

Заключение: Гидравлические испытания системы отопления, узла управления, линии ГВС, ВВП выдержаны в ж/д по ул. Герасименко 3/8

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель ТИ
ТФ ОАО ТГК-11 _____
(подпись)

инженер Мамонов Е.В. _____
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____
(подпись)

инж. теплотехник Фудобин С.А. _____
(должность, Фамилия И.О.)

02.04.13г.