

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2288

Адрес объекта: Павла Нарановича ул. 1 Жилой дом КПД №24

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 15.08.2011г.

С.С. Бельтюкова Бельтюкова С. С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Отсутствие задолженности *на 11.08.12г. учтено* Сергиевская И. С.

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - *2-11-32*

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС

Абонент

(подпись)

(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

(подпись)

(подпись)

Промывка систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

(подпись)

(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

(подпись)

(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

(подпись)

(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

(подпись)

(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

(подпись)

(подпись)

И.И.И.

(должность)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНЖЕНЕРОВ СОВЕТС. Р-НА
А.В. КУЛАГИН

(Руководитель группы)

(подпись)

(расшифровка)

04 СЕН 2012

Абонент *зам. директора ООО Жилсервис ТСК*

(должность, ФИО)

(подпись)

(расшифровка)

Велицкий Ю.И.

(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТЭК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

каб 322

**Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловые сети
Служба режимов и тепловая инспекция**

г. Томск
Угрюмова, 2
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23
Советский р-н: 28-20-41
28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19
Ленинский р-н: 28-20-36

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«29» 08 2012 г.

Представитель Тепловых сетей ТФ ОАО ТГК-11 _____

Инженер Бурдakov ИЕ
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации ООО "Инжсервис ТДСК"

Рудобин С

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 2, калориферов нет по адресу ул. П. Нарановича 1

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____

2
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт ул. П. Нарановича 1
(адрес, количество узлов)

Эlevator автомат Пломбиратор № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления одноступенчатая, конвекторы

Водоподогреватель 2х5 сек.
(количество ступеней, секций)

Калориферы нет
(тип)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНЖЕНЕРОВ СОВЕТС. Р-НА
А. В. КУЛАГИН

Схема подключения ГВС: договор договор, факт договор

Результаты испытаний

Теплотрасса	_____	в течение	_____	мин.	_____	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0.00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	<u>6</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0.00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0.00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	_____	в течение	_____	мин.	_____	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: система теплоотраблена и нормально работает

- Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
- Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения Департамента продаж энергии и мощности.

Представитель СР и ТИ
ТС ТФ ОАО ТГК-11 _____
(подпись)

Бурдakov ИЕ
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____
(подпись)

Рудобин С
(должность, Фамилия И.О.)