



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 26 » 05 20 15 г.

Представитель Управления тепловой инспекции – Инженер Жилинский А.В
и представитель организации – ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А
составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического
состояния и гидравлические испытания: теплотрассы —, теплового пункта 1,
системы отопления +, водоподогревателя +, калориферов —
по адресу ул. П. Марамовича 1

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса 2 (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК — до —
Тепловой пункт ул. П. Марамовича 1 1/1/1 (адрес, количество узлов)
Эlevator Автоматика (№ элеватора, диаметр сопла) Пломбиратор № —
Система отопления Минимал
Водоподогреватель Проточный (количество ступеней, секций)
Калориферы нет
Схема подключения ГВС: договор Закр. (тип), факт Закр.

Результаты испытаний

Теплотрасса	<u>—</u>	в течение	<u>—</u>	мин.	<u>—</u>	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	<u>6</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	<u>—</u>	в течение	<u>—</u>	мин.	<u>—</u>	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: т. Пункт, система отопления, система гвс, и водоподогреватели гидравлические
испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ [Подпись] (подпись) Жилинский А.В. (должность, Фамилия И.О.)
Представитель организации [Подпись] (подпись) Фудобин С.А. (должность, Фамилия И.О.)