

**Акт**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2012 году.**  
**№ 1/2012-2289**

Адрес объекта: Павла Нарановича ул. 1/а Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации

Акт разграничения от 06.06.2011г.

*С.С. Бельтюкова* **Бельтюкова С. С.**  
(подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности *И.С. Сергеев* **Сергеев И. С.**  
(подпись) (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) **Нет**

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - **Г-11-32**  
(должность) (подпись) (расшифровка)

	<b>ТС</b>	<b>Абонент</b>
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	— <small>(подпись)</small>	— <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
<b>Руководитель группы</b> <b>ИНЖЕНЕРОВ СОВЕТО. Р-НА</b> <b>А.В. КУНАГНИ</b> <small>(Руководитель группы)</small>	<i>С.С. Бельтюкова</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>
Абонент <i>зам. директора ООО Жилсервис ТДСи</i> <small>(должность, "ФИО")</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>	<i>И.С. Сергеев</i> <small>(подпись)</small>

**05 СЕН 2012**

(расшифровка)

*Виталий Ю.И.*  
(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции  
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

*И.С. Сергеев*

г. Томск  
Угрюмова, 2  
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)  
Кировский р-н: 28-20-23  
Советский р-н: 28-20-41  
28-20-47  
Октябрьский р-н: 28-20-19  
Ленинский р-н: 28-20-36

АКТ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ

«05» 09 2012г.

Представитель Тепловых сетей ТФ ОАО ТГК-11

инженер Бурдаков И.В.  
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации

ООО «Инженерное ТДС»  
Рудобин С.А.  
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы —, теплового пункта 1, системы отопления 1, водоподогревателя 2, калориферов нет по адресу ул. П. Нарановича 1а

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса

2  
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК

до

Тепловой пункт

ул. П. Нарановича 1а Турец  
(адрес, количество узлов)

Эlevator

автомат  
(№ элеватора, диаметр сопла)

Пломбиратор № —

Система отопления

однотрубная, радиаторы

Водоподогреватель

2х ст. бойлер  
(количество ступеней, секций)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ  
ИНЖЕНЕРОВ СОВЕТО. Р-НА  
А.В. КУЛАГИН

Калориферы

нет  
(тип)

Схема подключения ГВС: договор

запр.

факт

запр.

Результаты испытаний

Теплотрасса	в течение	мин.	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
Тепловой пункт <u>10</u>	в течение <u>10</u>	мин. <u>0.00</u>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления <u>10</u>	в течение <u>10</u>	мин. <u>0.00</u>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель <u>10</u>	в течение <u>10</u>	мин. <u>0.00</u>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы <u>—</u>	в течение <u>—</u>	мин. <u>—</u>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение:

система теплоснабжения  
испытана безрезультатно

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения Департамента продаж энергии и мощности.

Представитель СР и ТИ  
ТС ТФ ОАО ТГК-11

[Подпись]  
(подпись)

Бурдаков И.В.  
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
организации

[Подпись]  
(подпись)

Рудобин С.А.  
(должность, Фамилия И.О.)