



**ИНТЕР ПАО**  
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»**  
**Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42  
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55  
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
Район котельных 28-21-29

**АКТ**  
**ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«28» 05 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции – Инженер Жилинский А.В.  
и представитель организации – ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А.  
составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического  
состояния и гидравлические испытания: теплотрассы \_\_\_\_\_, теплового пункта \_\_\_\_\_,  
системы отопления \_\_\_\_\_, водоподогревателя \_\_\_\_\_, калориферов \_\_\_\_\_  
по адресу ул. П. Карамовича 7а

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса 7 (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)  
от ТК \_\_\_\_\_ до \_\_\_\_\_  
Тепловой пункт ул. П. Карамовича 7а, 1 уз. (адрес, количество узлов)  
Элеватор Автоматика Пломбиратор № \_\_\_\_\_  
(№ элеватора, диаметр сопла)  
Система отопления Митинск  
Водоподогреватель Крат-15 (количество ступеней, секций)  
Калориферы нет  
Схема подключения ГВС: договор Элпр. (тип), факт Элар.

**Результаты испытаний**

Теплотрасса	_____	в течение	_____	мин.	_____	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	10	в течение	10	мин.	0,00	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	6	в течение	10	мин.	0,00	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	10	в течение	10	мин.	0,00	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	10	в течение	10	мин.	0,00	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	_____	в течение	_____	мин.	_____	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение: т. Пункт, система отопления, система гвс, и водоподогреватели гидравлические  
испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ Жилинский А.В. (подпись) Жилинский А.В. (должность, Фамилия И.О.)  
Представитель организации Фудобин С.А. (подпись) Фудобин С.А. (должность, Фамилия И.О.)