

f

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2013 году.
№ 1/2013-1197

Адрес объекта: Павла Нарановича ул. 2 Жилой дом

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения имеется

_____ *[подпись]* _____ *[подпись]* **Ечина Н. В.**
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 *урегулирована* _____ *[подпись]* _____ *[подпись]*
(должность) (подпись) (расшифровка)
Сергиевская И. С.

Предоплата (по условиям договора) Нет

_____ *[подпись]* _____ *[подпись]* _____ *[подпись]*
(должность) (подпись) (расшифровка)
Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - У. Н. 32

| | ТС | Абонент |
|---|--|--|
| Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Промывка систем ГВС | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Установка и опломбирование ограничительных устройств | — <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Опрессовка внутренних систем ГВС | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Опрессовка внутриквартирных тепловых сетей, тепловых вводов | — <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Установка регуляторов температуры в системах ГВС | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> |
| _____ <i>[подпись]</i> _____ <i>[подпись]</i> <small>(должность) (подпись) (расшифровка)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(расшифровка)</small> |
| _____ <small>(Руководитель группы)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(расшифровка)</small> |
| Абонент <u>Жилсервис - ТеплоТехник</u> <small>(должность, ФИО)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(подпись)</small> | <i>[подпись]</i> <small>(расшифровка)</small> |

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11» _____

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

« 02 » 09 2013 г.

Представитель Тепловых сетей ТФ ОАО ТГК-11 _____
инженер Шилимовский А. В.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации _____
ООО «Жилсервис ТДС»
инженер Рудобин С. А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта т, системы отопления +, водоподогревателя т, калориферов _____ по адресу ул. П. Карамановича 2

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт ул. П. Карамановича 2, 1 уз (адрес, количество узлов)

Эlevator автомат Пломбиратор № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления металлическая, алюминиевая

Водоподогреватель пластинчатый (количество ступеней, секций)

Калориферы нет (тип)

Схема подключения ГВС: договор закрыт, факт закрыт

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Калориферы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заключение: узел автоматический, водоподогревательный и калориферы исправны

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения Департамента продаж энергии и мощности.

Представитель СТИ _____ (подпись)
СП ТИиЭ ТФ ОАО ТГК-11 _____ (должность, Фамилия И.О.)

Представитель организации _____ (подпись)
_____ (должность, Фамилия И.О.)



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»
СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

**АКТ
ОПЛОМБИРОВАНИЯ**

« 07 » 09 2013 г.

Я, нижеподписавшийся, представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит» _____

Инженер Жилинский А.В.

(должность, Фамилия Имя Отчество)

в присутствии представителя абонента ООО «Мирсервис ТЭС»

инженер-технолог Федоткин С.А.

(Наименование организации, адрес)

ул. П. Парамонова 2

(должность, Фамилия Имя Отчество)

произвёл опломбирование (на тепловом узле управления):

1. закрытой запорной арматуры на с/о; 2 шт

Пломбирователь № 28.

В случае срыва пломб без разрешения представителя СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», абонент несёт ответственность в соответствии с действующим договором и законодательством.

Представитель СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»

Жилинский А.В.

(подпись)

Мирсервис ТЭС

(Ф.И.О.)

Представитель абонента

Федоткин С.А.

(подпись)

Федоткин С.А.

(Ф.И.О.)

Акт зарегистрирован: