

Акт
проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей
тепловой энергии в 2012 году.
№ 1/2012-2292

Адрес объекта: Павла Нарановича ул. 6 Жилой дом №4 в мкр.№9 ЖР "Восточный"

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1001284 Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 01.12.2011г.

_____ *С. С. Бельтюкова* **Бельтюкова С. С.**
(должность) (подпись) (расшифровка)

Отсутствие задолженности *И. С. Сергиевская* _____
(должность) (подпись) (расшифровка)
Сергиевская И. С.

Предоплата (по условиям договора) **Нет**

(должность)

(подпись)

(расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - У-11-32

Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС

ТС

Абонент

(подпись)

(подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС

(подпись)

(подпись)

Промывка систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Установка и опломбирование ограничительных устройств

(подпись)

(подпись)

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутренних систем ГВС

(подпись)

(подпись)

Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов

(подпись)

(подпись)

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе

(подпись)

(подпись)

Установка регуляторов температуры в системах ГВС

(подпись)

(подпись)

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале

(подпись)

(подпись)

И. С. Сергиевская

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНЖЕНЕРОВ СОВЕТС. Р-НА

(Руководитель группы)

(подпись)

04 СЕН 2012

(расшифровка)

Абонент *ген. директора ООО Жилсервис ТЭСК*
(должность, ФИО)

(подпись)

Виталий Ю. И.
(расшифровка)

Представитель Тепловой инспекции
ТФ ОАО «ТГК-11»

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

И. С. Сергиевская

**Томский филиал ОАО ТГК-11, Тепловые сети
Служба режимов и тепловая инспекция**

г. Томск
Угрюмова, 2
Шевченко, 44

Телефоны: 28-20-38 (ф)
Кировский р-н: 28-20-23
Советский р-н: 28-20-41
28-20-47
Октябрьский р-н: 28-20-19
Ленинский р-н: 28-20-36

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«03» 09 2012 г.

Представитель Тепловых сетей ТФ ОАО ТГК-11 _____

инженер Бурдаков И.Е.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации _____

*ООО "Милсервис ТДСИ"
Рудобин С.А.*
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы 1, теплового пункта 2, системы отопления 2, водоподогревателя 4, калориферов нет по адресу ул. П. Нарановича 6 + магазин.

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса 2 Ду 100 мм l = 20 м воздушная
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт ул. П. Нарановича 6 2/17
(адрес, количество узлов)

Эlevator автомат Пломбиратор № _____
(№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления одноступенная, смешанная

Водоподогреватель 2х ст. 1 сек., 1 ст. 1 сек.
(количество ступеней, секций)

Калориферы нет
(тип)

РУКОВОДИТЕЛЬ ГРУППЫ
ИНЖЕНЕРОВ СОВЕТО. Р-НА
А. В. КУЛАГИН

Схема подключения ГВС: договор закуп., факт закуп.

Результаты испытаний

Теплотрасса	<u>16</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0.00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0.00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0.00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0.00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	<u>—</u>	в течение	<u>—</u>	мин.	<u>—</u>	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: система теплоподогревателя
испытана в соответствии с требованиями.

- Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
- Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения Департамента продаж энергии и мощности.

Представитель СР и ТИ
ТС ТФ ОАО ТГК-11 _____

[Подпись]
(подпись)

Бурдаков И.Е.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации _____

Рудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)