

P

**Акт**  
**проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей**  
**тепловой энергии в 2013 году.**  
**№ 1/2013-1176**

Адрес объекта: Карский пер. 1 Жилой дом КПД № 19

(адрес объекта и название объекта)

Договор № 1451 Непосредственное управление Октябрьского района (ООО "Жилсервис"ТДСК")

номер договора, наименование организации)

Акт разграничения от 23.05.2011

\_\_\_\_\_  
 (должность) *[подпись]* (подпись) *[подпись]* Ечина Н. В.  
 (расшифровка)

Отсутствие задолженности 5.06.13 урегулировано  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) *[подпись]* Сергиевская И. С.  
 (расшифровка)

Предоплата (по условиям договора) Нет

\_\_\_\_\_  
 (должность) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (расшифровка)

Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - 239

	<b>ТС</b>	<b>Абонент</b>
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)

Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)
---	-------------------------------	-------------------------------

Промывка систем ГВС	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)
---------------------	-------------------------------	-------------------------------

Установка и опломбирование ограничительных устройств	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)
--	-------------------------------	-------------------------------

Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)
---	-------------------------------	-------------------------------

Опрессовка внутренних систем ГВС	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Опрессовка внутриквартирных тепловых сетей, тепловых вводов	_____ (подпись)	_____ (подпись)
---	-----------------	-----------------

Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	<i>не пред-ца</i> (подпись)	_____ (подпись)
--	--------------------------------	-----------------

Установка регуляторов температуры в системах ГВС	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)
--	-------------------------------	-------------------------------

Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	<i>[подпись]</i> (подпись)	<i>[подпись]</i> (подпись)
--	-------------------------------	-------------------------------

<u>лишней</u> _____ (должность) <u>ружн. гр. Оксана Рид</u> 24.06.13 <i>[подпись]</i>	_____ (подпись)	<u>Сергинова Е.Н.</u> _____ (расшифровка)
---	-----------------	--

Абонент <u>Иммер-Теплоэнерго</u> _____ (должность, ФИО)	<i>[подпись]</i> (подпись)	<u>Зубов И.В.</u> _____ (расшифровка)
--	-------------------------------	--

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО «ТГК-11» _____	_____ (подпись)	<u>Вороженин С.И.</u> _____ (расшифровка)
---	-----------------	--

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.



**Томский филиал ОАО «ТГК-11»**  
**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»**  
**Служба тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44  
 Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
 Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47

Октябрьский р-н: 28-20-19, 28-21-14  
 Ленинский р-н: 28-20-42, 28-20-54

факс: 28-21-42

**АКТ**  
**ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«24» 06 2013г.

Представитель Тепловой инспекции ТФ ОАО ТГК-11 *инженер Перминова Е.А.*

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации **ООО «Жилсервис ТДСК»**, ул. **Елизаровых, 79/1**,  
*инженер-теплотехник С.А. Фудобин*

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя ТИ ТФ ОАО «ТГК-11» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс\см<sup>2</sup>**, системы отопления **6.0 кгс\см<sup>2</sup>**, системы ГВС **10.0 кгс\см<sup>2</sup>**, калориферов **нет** по адресу **пер. Карский, 1**.

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплотрасса **ООО «Сетевая компания ТДСК»**  
 (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839** до **узла учета**  
 Тепловой пункт **пер. Карский, 1, 1 у.у.**

(адрес, количество узлов)

Эlevator **автоматический** Пломбирован № **ТГК11\53**.  
 (№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый**  
 (количество ступеней, секций)

Калориферы **нет**

(тип)

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**

**Результаты испытаний**


Теплотрасса	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	<b>10.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Калориферы	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение: **система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.**

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ТФ ОАО «ТГК-11».

Представитель СТИ  
 ТФ ОАО ТГК-11   
 (подпись)

*инженер Перминова Е.А.*  
 (должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
 организации   
 (подпись)

*инженер-теплотехник С.А. Фудобин*  
 (должность, Фамилия И.О.)