

**Акт  
 проверки тепловых сетей, сетей ГВС, тепловых пунктов и систем ГВС потребителей  
 тепловой энергии в 2015 году.**

**№ 1/2015-301**

Адрес объекта: Рабочая 1-я ул. 42 Жилой дом




(адрес объекта и название объекта)

Договор № 4330

Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис Томской домостроительной компании"























(номер договора, наименование организации)

Акт разграничения 839Б-7812 от 20.08.2014г.


	<u>Инженер</u> <small>(должность)</small>	 <small>(подпись)</small>	<u>Громова М. В.</u> <small>(расшифровка)</small>
Отсутствие задолженности			
		 <small>(подпись)</small>	<u>Задерей Н. Ф.</u> <small>(расшифровка)</small>

Предоплата (по условиям договора) **Нет**

	<small>(должность)</small>	<small>(подпись)</small>	<small>(расшифровка)</small>
Объекты, подключенные к ответвлению от ТК - <u>839Б</u>			

	Управление ТИ	Абонент
Ревизия арматуры теплового пункта, системы ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Гидропневматическая промывка тепловых сетей и сетей ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Промывка систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка и опломбирование ограничительных устройств	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка тепловых пунктов, водоподогревателей	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутренних систем ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка внутриквартальных тепловых сетей, тепловых вводов	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Опрессовка сетей ГВС при 4-х трубной системе	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Установка регуляторов температуры в системах ГВС	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Восстановление тепловой изоляции на разводящих трубопроводах системы ГВС в подвале	 <small>(подпись)</small>	 <small>(подпись)</small>
Абонент <u>Инженер - Теплоэнергетик</u> <small>(должность, ФИО)</small>	 <small>(подпись)</small>	 <small>(расшифровка)</small>

Представитель Управления  
 ТИ СП "ТИиЭ"  
 ОАО «ТомскРТС»

Иван И. Юденич Зуб И.В.  24.05.15г.  
(должность, ФИО, подпись, дата)

Акт проверки подписывается абонентом только в части тепловых энергоустановок и тепловых сетей, находящихся в эксплуатации данного абонента.

И. ЗДЗ 