



**ИНТЕР РАО СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»**  
**Управление тепловой инспекции**  
**ТОМСК РТС**

Шевченко ул. 44  
 Кировский р-н  
 Советский р-н

28-20-38, факс: 28-21-42  
 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14  
 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н  
 Октябрьский р-н:  
 Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 28-21-247, 28-21-55  
 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94  
 28-21-29

**АКТ**  
**ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

26.05.2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции ОАО «ТомскРТС» инженер Перминова Е.А.

(должность, Фамилия И.О.)

представитель организации ООО «Жилсервис ТДСК», ул. Елизаровых, 79А,  
 инженер-теплотехник Фудобин С.А.

(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в присутствии представителя УТИ ОАО «ТомскРТС» представителем организации произведены проверки технического состояния и гидравлически испытания: теплоотрассы **НЕТ** теплового пункта **10.0 кгс/см<sup>2</sup>**, системы отопления **6.0 кгс/см<sup>2</sup>**, системы ГВС **10.0 кгс/см<sup>2</sup>**, calorиферов **нет**, по адресу ул. 1-ая Рабочая, 42.(с арендаторами)

**Характеристика испытываемого объекта**

Теплоотрасса ОАО «ТомскРТС»  
 (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК **839Б** до узла учета

Тепловой пункт ул. 1-ая Рабочая, 42, 2 у.у.  
 (адрес, количество узлов)

Элеватор **автоматический** Пломбиратор № ТГК11\53.  
 (№ элеватора, диаметр сопла)

Система отопления **радиаторы**

Водоподогреватель **пластинчатый (4 шт)**  
 (количество ступеней, секций)

Calorиферы **нет**

Схема подключения ГВС: договор **закр., ВВП** факт **закр., ВВП**  
 (тип)

**Результаты испытаний**

Теплоотрасса	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Тепловой пункт	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система отопления	<b>6.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Водоподогреватель	<b>10.0</b>	в течение	<b>10</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Система ГВС	<b>10.0</b>	в течение	<b>5</b>	мин.	<b>0.0</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )
Calorиферы	<b>НЕТ</b>	в течение	<b>НЕТ</b>	мин.	<b>НЕТ</b>	падение давления (кгс/см <sup>2</sup> )

Заключение: система отопления, линия ГВС, узел управления, водоподогреватель опрессованы.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.
2. Запуск теплоносителя на циркуляцию будет осуществляться после получения разрешения ОА «ТомскРТС»

Представитель УТИ  
 ОАО «ТомскРТС» \_\_\_\_\_  
 (подпись)

инженер Перминова Е.А.  
 (должность, Фамилия И.О.)

Представитель  
 организации \_\_\_\_\_  
 (подпись)

инженер-теплотехник Фудобин С.А.  
 (должность, Фамилия И.О.)