

ОАО "ТомскРТС"
СП «Тепловая инспекция и энергоадит»
Управление тепловой инспекции

г. Томск
 Шевченко, 44
 28-20-36, факс: 28-21-42

Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
 Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69
 Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
 Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-
 Район котельных 28-21-29

АКТ НА СБРОС
теплофикационной воды

Мы, нижеподписавшиеся:

26.05.2015

дата

представитель Управления тепловой инспекции

инженер Перминова Е.А.

(должность, Фамилия И.О.)

и представитель абонента

ООО "Жилсервис "ТДСК", ул. Елизаровых, 79/1.

инженер -теплотехник Фудобин С.А.

(наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что произведён сброс теплофикационной воды из системы отопления рассчитанный по формуле: $V_{\text{сброса}} = Q \cdot V_{\text{уд со}} \cdot 2,5$.

№ дог.	Наименование объекта	Адрес объекта	Q, Гкал\час	V уд со	V сброса
4330	жилой дом	1-ая Рабочая	42	1,0865	19,5

В количестве: 52,97 м³

Представитель ТИ




(подпись)

Перминова Е.А.

(Ф.И.О.)

Представитель абонента



(подпись)

Фудобин С.А.

(Ф.И.О.)