

**ИНТЕР РАО**

ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 28-21-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«27» 05 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции – Инженер Жилинский А.В

и представитель организации – ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А
составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического
состояния и гидравлические испытания: теплотрассы —, теплового пункта +,
системы отопления +, водоподогревателя +, калориферов —
по адресу ул. Жукотская 39.**Характеристика испытываемого объекта**Теплотрасса 7
(диаметр, тип прокладки, тип изоляции)
от ТК 7 до —
Тепловой пункт ул. Жукотская 39 1У/У.
(адрес, количество узлов)
Эlevator Автоматическая Пломбиратор № —
(№ элеватора, диаметр сопла)
Система отопления Верхняя
Водоподогреватель кран-б
(количество ступеней, секций)
Калориферы нет
Схема подключения ГВС: договор Запр. (тип), факт Запр.**Результаты испытаний**

Теплотрасса	<u>—</u>	в течение	<u>—</u>	мин.	<u>—</u>	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	<u>6</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Система ГВС	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	<u>10</u>	в течение	<u>10</u>	мин.	<u>0,00</u>	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	<u>—</u>	в течение	<u>—</u>	мин.	<u>—</u>	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: т. Пункт, система отопления, система гвс, и водоподогреватели гидравлические
испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ	<u>ИД</u>	<u>Миликовид А. И.</u>
	(подпись)	(должность, Фамилия И.О.)
Представитель организации	<u>Фудобин</u>	<u>Фудобин С.А.</u>
	(подпись)	(должность, Фамилия И.О.)