



ИНТЕР PAO
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44 28-20-38, факс: 28-21-42
Кировский р-н: 28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
Советский р-н: 28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н: 28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
Октябрьский р-н: 28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
Район котельных 28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«26» 12 2015 г.

Представитель Управления тепловой инспекции – Инженер Жилинский А.В

и представитель организации – ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А
составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического
состояния и гидравлические испытания: теплотрассы ✓, теплового пункта +,
системы отопления +, водоподогревателя +, calorиферов ---
по адресу ул. П. Марановича 10

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса Z (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт ул. П. Марановича 10. (адрес, количество узлов)

Эlevator автоматика (№ элеватора, диаметр сопла) Пломбиратор № _____

Система отопления низкотемп., неэвмачная схема с10

Водоподогреватель крат-й (количество ступеней, секций)

Calorиферы мет (тип)

Схема подключения ГВС: договор закр., факт закр.

Результаты испытаний

Теплотрасса _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Тепловой пункт 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Система отопления 6 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Система ГВС 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Водоподогреватель 10 в течение 10 мин. 0,00 падение давления (кгс/см²)

Calorиферы _____ в течение _____ мин. _____ падение давления (кгс/см²)

Заклyчение: т. Пункт, система отопления, система гвс, и водоподогреватели гидравлические
испытания выдержали.

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ [подпись]
(подпись)

Жилинский А.В.
(должность, Фамилия И.О.)

Представитель
организации [подпись]
(подпись)

Фудобин С.А.
(должность, Фамилия И.О.)