



ИНТЕР РАО
ТОМСК РТС

**СП «Тепловая инспекция и энергоаудит»
Управление тепловой инспекции**

Шевченко ул., 44
Кировский р-н:
Советский р-н:

28-20-38, факс: 28-21-42
28-21-39, 28-20-23, 28-22-14
28-20-41, 28-20-47, 28-20-66, 28-20-69

Ленинский р-н:
Октябрьский р-н:
Район котельных

28-21-15, 28-21-11, 282-247, 28-21-55
28-21-14, 28-21-37, 28-21-30, 28-20-19, 28-20-94
28-21-29

**АКТ
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

«27» 85 20 15 г.

Представитель Управления тепловой инспекции _____
Инженер Жилинский А.В.
(должность, Фамилия И.О.)

и представитель организации _____
ООО «Жилсервис ТДСК» инженер – теплотехник Фудобин С.А.
(Наименование организации, адрес, должность, Фамилия И.О.)

составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены проверки технического состояния и гидравлические испытания: теплотрассы _____, теплового пункта _____, системы отопления _____, водоподогревателя _____, caloriferов _____ по адресу ул. Архитекторов 9

Характеристика испытываемого объекта

Теплотрасса _____ (диаметр, тип прокладки, тип изоляции)

от ТК _____ до _____

Тепловой пункт ул. Архитекторов 9, 1 уз (адрес, количество узлов)

Эlevator лестница Пломбиратор № _____

Система отопления раздельная схема с/о (№ элеватора, диаметр сопла)

Водоподогреватель конт-и (количество ступеней, секций)

Калориферы нет

Схема подключения ГВС: договор зам (тип), факт зам

Результаты испытаний

Теплотрасса	_____	в течение	_____	мин.	_____	падение давления (кгс/см ²)
Тепловой пункт	10	в течение	10	мин.	0,00	падение давления (кгс/см ²)
Система отопления	6	в течение	10	мин.	0,00	падение давления (кгс/см ²)
Водоподогреватель	10	в течение	10	мин.	0,00	падение давления (кгс/см ²)
Калориферы	—	в течение	—	мин.	—	падение давления (кгс/см ²)

Заключение: _____
т/пункт, с/о и водоподогреватель гидравлические испытания выдержали

1. Данный акт НЕ ЯВЛЯЕТСЯ основанием для подачи теплоносителя.

Представитель УпрТИ _____ (подпись) **Жилинский А.В.** (должность, Фамилия И.О.)
Представитель организации _____ (подпись) **Фудобин С.А.** (должность, Фамилия И.О.)